



PREFET DE HAUTE
GARONNE

Délégation Territoriale de HAUTE GARONNE

Pôle Prévention et Gestion des Alertes Sanitaires

Courriel: pascale.bilotte@ars.sante.fr

Téléphone: 05 34 30 26 60

Fax : 05 34 30 26 56

SIE HERS GIROU (SIEHG)

SIE HERS GIROU (SIEHG)

16 AVENUE DE FONTREAL EUROCENTRE

31621 VILLENEUVE-LES-BOULOC

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CTRL SANITAIRE Pb,NI,Cu (AM 12/03)

SIE HERS GIROU

Prélèvement et mesures de terrain effectués le : 08/10/2015 à 10h19 pour l'ARS par le LDE

Localisation du point de surveillance: **BOULOC - ECOLE OU ABONNÉ (Maison des solidarités-rbt wc)**

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et type d'installation : HERS GIROU (UNITE DE DISTRIBUTION)

| | | | |
|-------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| cadre | Code PSV : 0000000346 | Code ins : 000103 | Type d'analyse : MPD2A |
| ARS | Code Sise analyse : 00139193 | Ref laboratoire : 15100702177201 | N° de prélèvement : 03100139843 |

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 03100139843)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

jeudi 15 octobre 2015

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

| | Résultats | Unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|--|-----------|---------|--------------------|------|-----------------------|------|
| | | | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
| Mesures de terrain | | | | | | |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | | | | | | |
| Prélèvement sous accréditation | O | - | | | | |
| Température de l'eau | 21 | °C | | | | 25 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | | | | | | |
| Chlore libre | 0,56 | mg/LCl2 | | | | |
| Chlore total | 0,60 | mg/LCl2 | | | | |

| | Résultats | Unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|--|-----------|---------|--------------------|------|-----------------------|------|
| | | | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
| Analyse laboratoire | | | | | | |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | | | |
| pH | 8,2 | unitépH | | | 6,5 | 9,0 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | | | | | | |
| Cuivre | 0,015 | mg/L | | 2 | | 1 |
| Nickel | <1 | µg/l | | 20 | | |
| Plomb | 2 | µg/l | | 10 | | |

